

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TCRU C-RU.ME80.B.00028

Серия RU № 0042890

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «СЕКАБ»
Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5
тел. (499) 670-96-23, тел./факс (495) 362-58-39, E-mail secab@mail.ru,
№ РОСС RU.0001.11ME80 от 17.05.2013 г. по 13.05.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации
«РОСАККРЕДИТАЦИЯ»

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «СКЗ»
Российская Федерация, 214032, г. Смоленск Смоленской обл. ул. Лавочкина, 104-Б
ОГРН 1026701424628 тел. (4812) 21-83-18, факс (4812) 21-83-89, e-mail: zao_skz@rambler.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «СКЗ»
Российская Федерация, 214032, г. Смоленск Смоленской обл. ул. Лавочкина, 104-Б
ОГРН 1026701424628 тел. (4812) 21-83-18, факс (4812) 21-83-89, e-mail: zao_skz@rambler.ru

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые с изоляцией из поливинилхлоридного пластика на напряжение 0,66 кВ марок ВВГ, ВВГнг(А), ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), АВВГ, АВВГ-П ТУ 16-705.499-2010, серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) (см. Приложение – бланк № 0046017)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 5-33/ТС, 6-33/ТС от 21.02.2014 г., проведенных в аккредитованном Испытательном центре кабельной продукции (ИЦ КП) АНОЦ «Секаб», № РОСС RU.0001.21ME73, Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5, Акта проверки стабильности производства № 1 от 15.01.2014 г., проведенной представителями ОС АНОЦ «Секаб» № РОСС RU.0001.11ME80 от 17.05.2013г. по 13.05.2015г., Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с. Маркирование продукции производить единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза на шке барабана, ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, и в товаросопроводительной документации. Срок службы не менее 30 лет. Условия хранения должны соответствовать группе ОЖ 2 по ГОСТ 15150-69

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

03.03.2014 г.

ПО

02.03.2019 г.

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.Б. Трофимова

Т.Г. Изюмова

(инициалы, фамилия)

